17981
(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.08811
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Студия фотообоев».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 105120, Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9. ОГРН: 1127746540943. Телефон: +74953745550. E-mail: info@wallstreetstudio.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Студия фотообоев».
Место нахождения: Россия, 105120, Москва, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 141068, Московская область, город Королев, улица Силикатная, дом 74, корпус 2, помещение 302. ОГРН: 1127746540943

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Обои декоративные, фреска, НеоКамень, фотообои марки "Wall Street" на основе нетканого материала, толщиной от 50 до 200 мкм, поверхностная плотность от 110 до 200 г/м2, с покрытием из штукатурки на минеральной основе толщиной от 0,5 до 2,5 мм, плотностью от 1700 до 1800 кг/м3; с покрытием из вспененного винила толщиной 1 мм, плотностью от 1200 до 1500 кг/м3; с печатным рисунком на поверхности; общей толщиной не более 2,5 мм, шириной от 0,5 до 3,2 м, длиной от 0,5 до 30 м, поверхностной плотностью от 150 до 450 г/м2, выпускаемая по ТУ 17.24.11-001-11246690-2020.
Серийный выпуск

код ОКПД 2
17.24.11.120
код ТН ВЭД
4814 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2) – группа горючести Г1;
ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1;
ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 – группа дымообразующей способности Д2;
ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 – группа токсичности продуктов горения Т2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № ПБ2094О.031025 от 03.10.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 26.09.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
ТУ 17.24.11-001-11246690-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.10.2025 **ПО** 02.10.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.Н. Салагин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С.В. Булавин (инициалы, фамилия)